

VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRE PREDMET ZÁKAZKY – STAVEBNÉ PRÁCE S NÁZVOM „ZBERNÝ DVOR PRENČOV“

STAVBA: ZBERNÝ DVOR VYTRIEDENÝCH ODPADOV
A STOJISKÁ KONTAJNEROV
Prenčov
OBJEKT: SO 01 HALA
SO 08 STOJISKO

Dotazy:

SO 01 HALA

1. V rozpočte sa nenachádza odvodnenie strechy / žľaby, zvody, háky, atď., klampiarske výrobky
2. V rozpočte sa nenachádza polykarbonátové presvetlovacie dosky
3. V rozpočte sa nenachádzajú ani klampiarske výrobky, strechy/hrebenáč, náveterné lišty,

SO 08 - stojisko

4. V rozpočte sa nenachádzajú čiapky na ukončenie muriva

Odpoveď:

SO – 01 HALA

V projekte sme vychádzali z celkovej ponuky výrobcov montovaných hál. Do rozpočtu projektu sme preto zahrnuli následné časti haly, ktoré boli premietnuté do sumárnych položiek vo výkaze výmer:

Oceľová konštrukcia	11,603 t
Strešný T50 hr. 0,7 mm, RAL 9006, š. 1 040 mm, množstvo	446 m ²
Stenový T85, hr.1 mm, RAL 9006, š. 930 mm, množstvo	288 m ²
Stenový polykarbonátový panel hr.40mm, množstvo	146 m ²

1 ks sekčná brána 3 600 x 4 000, výška prekladu 500 mm, integrované dvere š. 800, RAL 9006, pohon elektrický 400 V, núdzové ovládanie reťazou,

1 ks sekčná brána 3 600 x 2 500, výška prekladu 500 mm, RAL 9006, pohon elektrický 400 V, núdzové ovládanie reťazou

To znamená, že vami dotazované položky rozpočtu rozpísané v technickej správe sú zahrnuté v sumárnych položkách vyššie.

Odkvapový systém pozink farbený – žľaby r. š. 330/100 2x 24,8 m, čelá 4 ks, kotlíky 4 ks, zvody 2x 1,8 m+ 2x 3,5 m, kolená 8 ks, výtokové kolená 4 ks.

Objekt SO 08

Krycie dosky múru oplotenia sú zahrnuté v položke č. 11

Vypracované, 14. 02. 2018
Ing. Alexander Vágner
zhotoviteľ PD

DOTAZ č. 5:

Čo v prípade, že cenová ponuka bude vyššia ako odhadovaná cena

ODPOVEĎ:

Odhadovaná cenová kalkulácie uvedená v bode 7. Predpokladaná hodnota zákazky Výzvy na predloženie ponuky bola stanovená na základe rozpočtu k projektovej dokumentácii stavby a slúžila ako podklad pre určenie postupu verejného obstarávania, ktorý verejný obstarávateľ zvolil pre obstaranie zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Ako sa píše v bode 14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk Výzvy, kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.